

ZSO8.26.5.2022

Gliwice, 28-07-2022 r.

nr kor.

Dotyczy: **Modernizacja sali gimnastycznej - etap I w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach**

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 8
ul. Syriusza 30
44-117 Gliwice

tel. +48 32 234-41-13
fax +48 32 234-41-13
sekretariat@zso8.gliwice.eu

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z wymaganiami, a także w normie PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana.

Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4”, należy zaprojektować ochronę pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (par. 323 ust. 2) oraz zapewnić dobre warunki akustycznych (par. 326 ust. 5).

Norma PN-B-02151-4:2015-06 odnoszącą się do czasu pogłosy. Dla sal gimnastycznych $V \leq 5000 \text{ m}^3$ maksymalny czas pogłosu to 1,5 sekundy, a dla Sali gigantycznej powyżej 5000 m^3 maksymalny czas pogłosu to 1,8 s. Czy zamawiający wyraża zgodę na wymóg zastosowania materiału dźwiękochłonnego o chłonności akustycznej minimum $w=1$ przy zachowaniu niskiej wagi materiału tj. $1,25 \text{ kg/m}^2$? (przykładowy niedrogi materiał typu Stratocell Whisper).

Warto wspomnieć, że pomieszczenie będzie wykonane z twardych materiałów co sprawi, że

należy przyjąć pokrycie sufitu materiałem dźwiękochłonnym na poziomie minimum 80%. Konstrukcja sufitu pozwala na łatwy i szybki montaż lekkich paneli

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że na tym etapie realizacji nie przewiduje się pokrycia sufitu oraz ścian materiałem dźwiękochłonnym.

Z poważaniem

Olga Wawrzyniak

Zastępca Dyrektora Jednostki